

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

--- DUPLIKAT ---


ST-09-08-12-06

- Produkte:** Leinos Naturharz Holzlasur Nr. 260 in Verbindung mit
Leinos Holzgrund Nr. 150
- Hersteller:** Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
21614 Buxtehude
- Auftrag /
Prüfmethodik:** Bestimmung der Verfärbung durch Mörtel nach Richtlinie 9, der
Bestimmung der Verträglichkeit mit Dichtprofilen nach Richtlinie 5, des
Feuchteschutzes (Wasserdampfdurchlässigkeit) nach Richtlinie 1 zum
Merkblatt für Anstrichsysteme des Institutes für Fenstertechnik Rosen-
heim e.V., Bewertung gemäß Anforderungsprofil des Instituts für
Holztechnologie Dresden (ihd)
- Prüfbericht:** Prüfbericht 215091/2 vom 26.03.1997
- Prüfergebnis:** - Stufe A2 bei der Bestimmung der Verfärbung durch Mörtel
- Stufe 2 bei der Bestimmung der Verträglichkeit mit Dichtprofilen
- Kennwert f_a und $f_z = 26 \%$ bei der Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit
- Die Anforderungen des Institutes für Holztechnologie (ihd) für benannte
Eigenschaften wurden erfüllt.

Dresden, 14.04.1997



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter